

Tab. 1. Bilans powietrza dla lokalu

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]	WYSOKOŚĆ POM. [m]	KUBATURA [m ³]	KROTNOŚĆ WYMIAN	STRUMIEŃ POWIETRZA	LICZBA OSÓB [OSOBA]	WYMAGANY STRUMIEŃ POWIETRZA NAWIEWANEGO NA OSOBĘ [m ³ /osoba]	WYLICZONY STRUMIEŃ POWIETRZA NAWIEWANEGO NA OSOBĘ [m ³ /osoba]	STRUMIEŃ POWIETRZA NAWIEWANEGO	STRUMIEŃ POWIETRZA WYWIEWANEGO	UWAGI
1	Wiatrołap	4,70	3,00	14,10	0	0	0					
2	Strefa wejścia z szatnią	23,40	3,00	70,20	1	70	0			95	70	nawiew do pom. 3
3	Magazyn mebli i wyposażenia	7,80	3,00	23,40	0,5	12	0				25	transfer z pom. 2
4	Toaleta męska	5,70	2,70	15,39	1,5	23	0				50	
5	Toaleta damska/dla osób niepeł.	5,40	2,70	14,58	1,5	22	0				50	
6	Strefa informacyjna	21,70	3,00	65,10	1	65	0			170	70	nawiew do pom. 4 i 5
7	Sala kreatywności - warsztatowa	47,60	3,00	142,80	1,5	214	12	30	360	360	360	
8	Gabinet spotkań z doradcą	10,30	2,90	29,87	1,5	45	2	30	60	60	60	
9	Strefa co-workingowa	85,00	3,00	255,00	1,5	383	10	30	300	400	300	nawiew do pom. 11 i 12
10	Sala konferencyjno-szkoleniowa	24,70	3,00	74,10	1,5	111	10	30	300	300	300	
11	Aneks kawowy	10,80	2,70	29,16	1,5	44					50	nawiew z pom. 9
12	Pokój socjalny	6,70	2,70	18,09	1	18						transfer z pom. 9 do pom. 13
13	Pomieszczenie gospodarcze	3,50	2,70	9,45	0,5	5					50	
	RAZEM:	257,30								1385	1385	CENTRALA WENTYLACYJNA