

Tab. 2. Zyski ciepła dla pomieszczeń

NR.	ŹRÓDŁO ZYSKU CIEPŁA	PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ	WSKAŹNIK [W/(jedn. miary)]	JEDNOSTKOWY ZYSKI CIEPŁA [kW]
POMIESZCZENIE 6 - STREFA INFORMACYJNA						
1	PRZEGRODY PRZEŹROCZyste: OKNA ZEWNĘTRZNE	N - E	m ²		180	0
		E			240	0
		S - E			230	0
		S			230	0
		S - W			340	0
		W			460	0
		N - W			340	0
		N			140	0
2	PRZEGRODY PRZEŹROCZyste: PRZENIKANIE	OKNO JEDNOSZYBOWE	m ²		45	0
		OKNO DWUSZYBOWE			20	0
		OKNO TRZYSZYBOWE			15	0
3	PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZyste: ŚCIANY	N	m		20,00	0
		S, W, E			30,00	0
		WEWNĘTRZNE		15,80	30,00	474
4	PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZyste: DACH LUB STROP	DACH NIEIZOLOWANY	m ²		60,00	0
		DACH IZOLOWANY		21,70	25,00	543
		STROP MIĘDZYKONDYGNACJAMI - GARAŻ		21,70	10,00	217
5	LICZBA OSÓB	PRACOWNICY UMYŚŁOWI	osoba	1	120	120
		PRACOWNICY FIZYCZNI			250	0
6	OŚWIETLENIE	LAMPY	m ²	21,70	10	217
7	URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE	LAPTOP	sztuka	1	100	100
		DRUKARKI			80	0
		MONITORY, TELEWIZORY			150	0
ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD DLA POMIESZCZENIA 6:						1671
POMIESZCZENIE 7 - SALA KREATYWNOŚCI - SZKOLENIOWA						
1	PRZEGRODY PRZEŹROCZyste: OKNA ZEWNĘTRZNE	N - E	m ²		180	0
		E			240	0
		S - E			230	0
		S		27,60	230	6348
		S - W			340	0
		W		17,70	460	8142
		N - W			340	0
		N			140	0
2	PRZEGRODY PRZEŹROCZyste: PRZENIKANIE	OKNO JEDNOSZYBOWE	m ²		45	0
		OKNO DWUSZYBOWE			20	0
		OKNO TRZYSZYBOWE		45,30	15	680
3	PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZyste: ŚCIANY	N	m		20,00	0
		S, W, E			30,00	0
		WEWNĘTRZNE		8,70	30,00	261

4	PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZyste: DACH LUB STROP	DACH NIEIZOLOWANY	m ²		60,00	0
		DACH IZOLOWANY		47,60	25,00	1190
		STROP MIĘDZYKONDYGNACJAMI - GARAŻ		47,60	10,00	476
5	LICZBA OSÓB	PRACOWNICY UMYŚŁOWI	osoba	12	120	1440
		PRACOWNICY FIZYCZNI			250	0
6	OŚWIETLENIE	LAMPY	m ²	47,60	10	476
7	URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE	LAPTOP	sztuka	5	100	500
		DRUKARKI		1	80	80
		MONITORY, TELEWIZORY		1	150	150
ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD DLA POMIESZCZENIA 7:						19743
POMIESZCZENIE 8 - GABINET SPOTKAŃ Z DORADCĄ						
1	PRZEGRODY PRZEŹROCZyste: OKNA ZEWNĘTRZNE	N - E	m ²		180	0
		E			240	0
		S - E			230	0
		S			230	0
		S - W			340	0
		W			460	0
		N - W			340	0
		N			140	0
2	PRZEGRODY PRZEŹROCZyste: PRZENIKANIE	OKNO JEDNOSZYBOWE	m ²		45	0
		OKNO DWUSZYBOWE			20	0
		OKNO TRZYSZYBOWE			15	0
3	PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZyste: ŚCIANY	N	m		20,00	0
		S, W, E			30,00	0
		WEWNĘTRZNE		12,90	30,00	387
4	PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZyste: DACH LUB STROP	DACH NIEIZOLOWANY	m ²		60,00	0
		DACH IZOLOWANY		10,30	25,00	258
		STROP MIĘDZYKONDYGNACJAMI - GARAŻ		10,30	10,00	103
5	LICZBA OSÓB	PRACOWNICY UMYŚŁOWI	osoba	2	120	240
		PRACOWNICY FIZYCZNI			250	0
6	OŚWIETLENIE	LAMPY	m ²	10,30	10	103
7	URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE	LAPTOP	sztuka	1	100	100
		RZUTNIK			100	0
		MONITORY, TELEWIZORY			100	0
ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD DLA POMIESZCZENIA 7:						1191
POMIESZCZENIE 9 - STREFA CO-WORKINGOWA						
1	PRZEGRODY PRZEŹROCZyste: OKNA ZEWNĘTRZNE	N - E	m ²		180	0
		E			240	0
		S - E			230	0
		S		37,50	230	8625
		S - W			340	0
		W			460	0
		N - W			340	0
		N			140	0

2	PRZEGRODY PRZEŹROCZyste: PRZENIKANIE	OKNO JEDNOSZYBOWE	m ²		45	0
		OKNO DWUSZYBOWE			20	0
		OKNO TRZYSZYBOWE		37,50	15	563
3	PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZyste: ŚCIANY	N	m		20,00	0
		S, W, E			30,00	0
		WEWNĘTRZNE		30,50	30,00	915
4	PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZyste: DACH LUB STROP	DACH NIEIZOLOWANY	m ²		60,00	0
		DACH IZOLOWANY		85,00	25,00	2125
		STROP MIĘDZYKONDYGNACJAMI - GARAŻ		85,00	10,00	850
5	LICZBA OSÓB	PRACOWNICY UMYŚŁOWI	osoba	10	120	1200
		PRACOWNICY FIZYCZNI			250	0
6	OŚWIETLENIE	LAMPY	m ²	85,00	10	850
7	URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE	LAPTOP	sztuka	4	100	400
		RZUTNIK		1	100	100
		MONITORY, TELEWIZORY			100	0
ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD DLA POMIESZCZENIA 9:						15628
POMIESZCZENIE 10 - SALA KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWA						
1	PRZEGRODY PRZEŹROCZyste: OKNA ZEWNĘTRZNE	N - E	m ²		180	0
		E			240	0
		S - E			230	0
		S			230	0
		S - W			340	0
		W			460	0
		N - W			340	0
		N			140	0
2	PRZEGRODY PRZEŹROCZyste: PRZENIKANIE	OKNO JEDNOSZYBOWE	m ²		45	0
		OKNO DWUSZYBOWE			20	0
		OKNO TRZYSZYBOWE			15	0
3	PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZyste: ŚCIANY	N	m		20,00	0
		S, W, E			30,00	0
		WEWNĘTRZNE		20,50	30,00	615
4	PRZEGRODY NIEPRZEŹROCZyste: DACH LUB STROP	DACH NIEIZOLOWANY	m ²		60,00	0
		DACH IZOLOWANY		24,70	25,00	618
		STROP MIĘDZYKONDYGNACJAMI - GARAŻ		24,70	10,00	247
5	LICZBA OSÓB	PRACOWNICY UMYŚŁOWI	osoba	10	120	1200
		PRACOWNICY FIZYCZNI			250	0
6	OŚWIETLENIE	LAMPY	m ²	24,70	10	247
7	URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE	LAPTOP	sztuka	2	100	200
		DRUKARKI			80	0
		MONITORY, TELEWIZORY		1	100	100
ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD DLA POMIESZCZENIA 10:						3227