Nr	Pomieszczenia:	Powierzchnia:	Wysokość:
1	Wiatrołap	4,7 m²	300cm
2	Strefa wejścia z szatnią	23,4 m²	300cm
3	Magazyn mebli i wyposażenia	7,8 m²	300cm
4	Toaleta męska	5,7 m²	270cm
5	Toaleta damska /dla osób z niepełnosprawnych	5,4 m²	270cm
6	Strefa informacyjna	21,7 m²	300cm
7	Sala kreatywności- warsztatowa	47,6 m²	300cm
8	Gabinet spotkań z doradcą	10,3 m²	290cm
9	Strefa co-workingowa	85 m²	300cm
10	Sala konferencyjno- szkoleniowa	24,7 m²	300cm
11	Aneks kawowy	10,8 m²	270cm
12	Pokój socjalny	6,7 m²	270cm
13	Pomieszczenie gospodarcze	3,5 m²	270cm
		257,3 m²	

LEGENDA:

- kanał czerpny
- kanał wyrzutowy
- kanał nawiewny
- kanał wywiewny
- przewód skroplinowy
- podcięcie drzwi o pow. min. 200cm²

wyrzutnia dachowa Ø450mm
umieszczona na podstawie dachowej,
wydajność wyrzutni - 1385m³/h

klapa przeciwpożarowa odcinająca
z topikowym wyzwalaczem termicznym

tłumik akustyczny
o długości L=1,20m

tłumik akustyczny
o długości L=1,00m

kanałowa nagrzewnica elektryczna
(nagrzewnica wtórna) posiadająca
(wewnątrz) zabezpieczenie termiczne
przed przegrzaniem, np. model ENO 355-4,0-2
o mocy 4.0kW, 400V AC

kanałowa nagrzewnica elektryczna
(nagrzewnica pierwotna) posiadająca
(wewnątrz) zabezpieczenie termiczne
przed przegrzaniem, np. model ENO 355-4,0-2
o mocy 4.0kW, 400V AC

tłumik akustyczny
o długości L=1,00m

filtr kanałowy do filtracji powietrza
na kanale okrągłym o Ø355mm;
wkład klasy G4 w postaci filtru
plisowanego w kształcie litery W

wpięcie skroplin z cenrali
do odpływu ze zlewozmywaka w miejsce
przeznaczone pod odpływ ze zmywarki

podwieszana centrala nawiewno-wywiewna
o wydajności do 1600m3/h,
ocieplona i wygłuszona akustycznie
z wbudowaną wewnątrz automatyką,
sterowana napięciem 12V DC,
np. model MISTRAL P-1600EC

tłumik akustyczny
o długości L=1,00m

tłumik akustyczny
o długości L=1,20m

czerpnia dachowa Ø500mm
umieszczona na podstawie dachowej,
wydajność czerpni - 1385m³/h

pomieszczenie techniczne

< centralne zasilanie wody i c.o
ok. 12 m od ściany przy stropie

wysokość do sufitu głównego 326 cm,
zakładana wysokość (h okna) 285 cm

+20°C

WEJŚCIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE!

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA WNĘTRZ
STUDIO
Zin Studio
Pracownia Projektowania Wnętrz
ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno
e-mail: biuro@zinstudio.pl
Nikola Kwasek +48 796 890 529

INWESTOR:
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Północna 9B
e-mail: koordynator@jaworzno.praca.gov.pl

TREŚĆ RYSUNKU:

TEMAT:
Projekt kompleksowy aranżacji wnętrza lokalu o powierzchni 259,6 m2
ul.Boczna 7K, 43-600 Jaworzno

PROJEKTANT:
mgr. inż. Agnieszka Kubarek
MAP/0297/PWBS/16 w spec. instalacyjnej

FAZA: PE

DATA: styczeń 2022

SKALA: 1:100

RYS. NR: IS-03